

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fguz@mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen\_no@mail.ru.

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz\_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
Н.С. Стрельцова

01.02.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

**№ 00097-н.23**

Дата оформления: 01.02.2023

Наименование образца (пробы):

Вода централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения (вода питьевая)

Заявитель (заказчик)\*\*:

Администрация МО "Кумакский сельсовет", 462802, Оренбургская область, Новоорский район, с. Кумак, пер. Советский, д. 31

Дата и время отбора образца (пробы): 30.01.2023 11 ч. 05 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 30.01.2023 12 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: Оказание платных услуг (исследований, измерений, испытаний)

Договор № 42-Н-2023 от 30.01.2023 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы)\*\*:

Администрация МО "Кумакский сельсовет", 462802, Оренбургская область, Новоорский район, с. Кумак, пер. Советский, д. 31

Объект, где производился отбор образца (пробы)\*\*:

Колонка по ул. Рабочая, 462802, Оренбургская область, Новоорский район, с. Кумак

Код образца (пробы): 30.01.23.00097.1-н, 30.01.23.00097.2-н

Тара, упаковка: Полимерная емкость с закручивающейся крышкой. Стерильная стеклянная емкость с пробкой

НД на методы отбора:

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводах распределительных системах",  
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер  $t + 5\text{ C}$

Дополнительные сведения:

Объем образца (пробы) для исследований: 1,0 л. Состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены.

Ответственный за оформление протокола:

*Мерсед* - Техник Короткова Ж.А.

Код образца (пробы): 30.01.23.00097.1-н

## Отделение санитарно-гигиенической лаборатории

Дата начала испытаний: 30.01.2023

Дата окончания испытаний: 30.01.2023

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Цветность / (Со - Сг)	менее 5	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012 п.5
3	Мутность / измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530нм	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Запах при 60 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.

Лаборант Мелихова О.М.

Код образца (пробы): 30.01.23.00097.2-н

## Отделение микробиологической лаборатории

Дата начала испытаний: 30.01.2023 12 ч. 10 мин.

Дата окончания испытаний: 01.02.2023 12 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	8	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.3
3	Escherichia coli (E.coli)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Якупова Г.С.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность испытания

\*\*Информация предоставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ