

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fbuz@mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841, e-mail: cgsen_no@mail.ru;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Н. С. Стрельцова

12.07.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14328-н

Дата оформления: 12.07.2022

Наименование образца (пробы):

Вода централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения (вода питьевая)

Заявитель (заказчик)**:

Администрация МО "Кумакский сельсовет", 462802, Оренбургская область, Новоорский район, с. Кумак, пер. Советский, д. 31

Дата и время отбора образца (пробы): 30.06.2022 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 30.06.2022 11 ч. 30 мин.

Цель, основание для отбора: Производственный контроль

Договор № 207-Н-2022 от 29.06.2022 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы)**:

Администрация МО "Кумакский сельсовет", 462802, Оренбургская область, Новоорский район, с. Кумак, пер. Советский, д. 31

Объект, где производился отбор образца (пробы)**:

Разводящая сеть, колонка по ул. Пионерская, 462802, Оренбургская область, Новоорский район, с. Кумак

Код образца (пробы): 30.06.22.14328.1-к, 30.06.22.14328.2-к

Тара, упаковка: Полимерная емкость с закручивающейся крышкой. Стерильная стеклянная емкость с пробкой

НД на методы отбора:

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами t + 5 С

Дополнительные сведения:

Объем образца (пробы) для исследований: 1,0 л. Состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены.

Ответственный за оформление протокола:

Нордгейт — Техник Короткова Ж.А.

Код образца (пробы): 30.06.22.14328.1-н

Отделение санитарно-гигиенической лаборатории

Дата начала испытаний: 30.06.2022

Дата окончания испытаний: 30.06.2022

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Суммарный остаточный хлор	0	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72 п.2

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.

Лаборант Мелихова О.М.

Код образца (пробы): 30.06.22.14328.2-н

Отделение микробиологической лаборатории

Дата начала испытаний: 30.06.2022 12 ч. 10 мин.

Дата окончания испытаний: 02.07.2022 12 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	3	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.3
3	E.coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-13

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Чупина Е.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность испытания

**Информация предоставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ